

ZARZĄDZENIE NR 11 /2011

Prezesa Zarządu MZGK Spółka z o.o.

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie: wprowadzenia do stosowania procedur postępowania i bezpiecznej pracy

§ 1

W celu zachowania i poprawy bezpieczeństwa pracy zatwierdza się i wprowadza do stosowania szczegółowe procedury postępowania i bezpieczeństwa pracy, tj.:

- *Procedura postępowania i bezpiecznej pracy przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej,*
- *Procedura postępowania i bezpiecznej obsługi kraty,*
- *Procedura postępowania i bezpiecznej pracy przy obsłudze samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych,*

Powyższe procedury stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Procedury winny znajdować się w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich pracowników wykonujących zadania opisane w procedurach.

§ 3

Zobowiązuje się kierowników działów Sieci wodno-kanalizacyjnej oraz Centralnej Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków do zapoznania podległych pracowników z w/w procedurami i bezwzględne ich stosowania w codziennej pracy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES ZARZĄDU

WALDEMAR WRZEŚNIAK



PROCEDURA POSTĘPOWANIA I BEZPIECZNEJ PRACY PRZY EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

1. Wszelkie prace związane z obsługą sieci kanalizacyjnej należy wykonywać w zespole minimum dwuosobowym.
2. Pracownicy wykonujący prace na sieci kanalizacyjnej powinni być odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej i indywidualnej (np. odzież ochronna, obuwie, rękawice, kask itp.)
3. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania okresowe oraz szczepienia ochronne.
4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na sieci kanalizacyjnej po otwarciu wjazdu studni kanalizacyjnej, należy bezzwłocznie przewietrzyć studnię, następnie ocenić czy stopnie zjazdowe są w odpowiednim stanie.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania prac konserwatorskich należy dokonać pomiaru stężeń gazów w studzience za pomocą przenośnego detektora gazów np. „TETRA”.
6. Do prac konserwatorskich można przystąpić w przypadku, gdy pomiar nie wykazuje obecności niebezpiecznych stężeń gazów.
7. Zabrania się obsługi sieci kanalizacyjnej osobom postronnym i nieupoważnionym.
8. Niedozwolone jest wykonywanie prac w trakcie choroby lub w stanie nietrzeźwości.
9. W przypadku zaistniałego wypadku przy pracy, należy bezzwłocznie poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy, a następnie wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić o wypadku przełożonego oraz zabezpieczyć miejsce wypadku do oględzin przez komisję wypadkową.
10. Po skończonej pracy należy wg zaleceń BHP zmienić odzież ochronną i wykonać zabiegi ochrony i higieny osobistej.

.....
Kierownik
Sieci Wodno-Kanalizacyjnej
.....
Mariusz Medejso
(opracował)

.....
DYREKTOR TECHNICZNY
.....
Artur Osajca
(zaakceptował)

.....
PREZES ZARZĄDU
(zatwierdził)

WALDEMAR PRZEŚNIAK



PROCEDURY POSTĘPOWANIA I BEZPIECZNEJ OBSŁUGI KRATY

1. Prace przy obsłudze kraty należy wykonywać w zespole minimum dwuosobowym.
2. Pracownik wykonujący prace w pomieszczeniu kraty winien być wyposażony w środki ochrony osobistej i indywidualnej (np. odzież ochronna, obuwie, rękawice, itp.).
3. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania okresowe oraz szczepienia ochronne.
4. Przed przystąpieniem do prac należy bezzwłocznie przewietrzyć pomieszczenie kraty oraz dokonać pomiarów środowiska pracy na zawartość występowania gazów (przenośnym detektorem gazów np. „TETRA”, „MULTIKA”, „ALTER”)
5. Zabrania się uruchamiania kraty niesprawnej tak pod względem mechanicznym jak i elektrycznym.
6. Zabrania się uruchamiania kraty przy zdjętych osłonach.
7. Zabrania się smarowania, czyszczenia i regulacji w czasie pracy kraty.
8. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjno – regulacyjnych kraty, prasy, pompy oraz napraw należy skutecznie odłączyć zasilanie elektryczne wyłącznik główny ustawić w pozycji „O” i wyłączyć bezpieczniki w skrzynce sterowniczej i zawiesić na niej tabliczkę z napisem „Nie włączać”.
9. Zabrania się obsługi krat pracownikom z uszkodzoną skórą rąk i innych nieosłoniętych części ciała.
10. W obrębie krat należy zapewnić swobodne dojście zapewniając bezpieczne usuwanie skratek oraz przemieszczania ich na miejsce czasowego składowania.
11. Niedozwolone jest aby obsługujący w czasie wykonywania swoich obowiązków był chory lub nietrzeźwy.
12. Zabrania się wchodzenia do pomieszczenia kraty i jej obsługi osobom postronnym i nieupoważnionym.
13. Naprawy i konserwacje wyposażenia elektrycznego mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego monter – elektryka i po skutecznym odłączeniu zasilania.
14. W przypadku zaistniałego wypadku przy pracy, należy bezzwłocznie udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a następnie wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić o wypadku przełożonego oraz zabezpieczyć miejsce wypadku do oględzin przez komisję wypadkową.
15. Każdorazowe wejście do obiektu kraty, piaskownika komór rozdziału powinno być poprzedzone zbadaniem – tlenomierzem – czystości powietrza i zawartości tlenu.
16. Prace wykonywane w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu powinny być wykonywane na polecenie pisemne kierownika zakładu.
17. Przestrzegać zasady aby po skończeniu prac dokładnie się umyć pod bieżącą wodą, a ręce zdezynfekować.
18. Przy używania do dezynfekcji skratek wapna chlorowanego, należy zabezpieczyć się przed działaniem pyłu i wolnego chloru wydzielającego się z wapna (chronić oczy, twarz i drogi oddechowe odpowiednim sprzętem ochronnym).
19. W przypadku powstania pożaru każdy pracownik ma obowiązek:
 - natychmiast zaalarmować straż pożarną,
 - zawiadomić o pożarze kierownictwo oczyszczalni lub osobę z nadzoru,
 - przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu dostępnego sprzętu p.poż,
 - z chwilą przybycia straży pożarnej wykonywać polecenia dowodzącego akcją gaśniczą.

Nowa Sól, dnia 18.04.2011 r.

Opracował:

KIEROWNIK DZIAŁU
Techniczno-Organizacyjnego
Piotr Małek

Zaakceptował:
DYREKTOR TECHNICZNY

Artur Osajda

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
Waldemar Wpzeński



PROCEDURA POSTĘPOWANIA I BEZPIECZNEJ PRACY PRZY OBSŁUDZE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ I WOZU ASENIZACYJNEGO DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

1. Wszelkie prace związane z obsługą samochodu specjalistycznego należy wykonywać w zespole minimum dwuosobowym.
2. Pracownicy wykonujący prace na sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym lub asenizacyjnym powinni być odpowiednio wyposażeni w środki ochrony osobistej i indywidualnej (np. odzież ochronna, obuwie, rękawice, itp.)
3. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania okresowe oraz szczepienia ochronne.
4. Pracownik kierujący i obsługujący samochód specjalistyczny lub asenizacyjny musi posiadać uprawnienia do kierowania tym samochodem oraz odbyć szkolenie w zakresie obsługi przedmiotowego sprzętu.
5. Przed wyjazdem z bazy i przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny samochodu – zgłaszać na bieżąco do Kierownika wszelkie awarie w pracy samochodu.
6. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na sieci kanalizacyjnej po otwarciu wjazdu studni kanalizacyjnej, należy bezzwłocznie przewietrzyć studnię następnie ocenić czy stopnie zjazdowe są w odpowiednim stanie.
7. Przed przystąpieniem do wykonywania prac czyszczących należy dokonać pomiaru stężeń gazów w studziencie za pomocą przenośnego detektora gazów np. „TETRA”.
8. Do prac konserwatorskich można przystąpić w przypadku gdy pomiar nie wykazuje obecności niebezpiecznych stężeń gazów.
9. Zabrania się pracy samochodu specjalistycznego poniżej temperatury zamarzania wody.
10. Zabrania się obsługi samochodów specjalistycznego i asenizacyjnego osobom postronnym i nieupoważnionym.
11. Niedozwolone jest wykonywanie prac w trakcie choroby lub w stanie nietrzeźwości.
12. W przypadku zaistniałego wypadku przy pracy, należy bezzwłocznie udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić o wypadku przełożonego oraz zabezpieczyć miejsce wypadku do oględzin przez komisję wypadkową.
13. Po skończonej pracy należy wg zaleceń BHP zmienić odzież ochronną i wykonać zabiegi ochrony i higieny osobistej.

PMZGK
Główny Zarząd Kanalizacji
(opracował)
Mariusz Medejso

DYREKTOR TECHNICZNY

Artur Osajca
(zaakceptował)

PREZES ZARZĄDU

(zatwierdził)
WILDEMAR WRZESNIAK